
Щит управления фильтровальной установкой М 380-05 Т

Техническое описание

1. Назначение.


Щит управления фильтровальной установкой М 380-05 Т предназначен для управления работой 3-х фазного насоса фильтровальной установки, включающего в себя следующие функции:

- установка ручного/автоматического режима управления насосом;
- включение/отключение насоса;
- настройка периодичности и продолжительности циклов фильтрации.


2. Технические характеристики.

| | | |
|--|-------|--------|
| Напряжение питания | В | ~ 380 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,0068 |
| Максимальная коммутируемая мощность | кВт | 10 |
| Ток срабатывания автоматического выключателя цепи управления | А | 10,0 |
| Ток срабатывания автоматического выключателя силовой цепи | А | 10,0 |
| Ток срабатывания предохранителя | А | 2,0 |
| Сечение подсоединяемого провода | кв.мм | 1,5 |
| Класс защиты корпуса | - | IP 65 |
| Масса | кг | 1.22 |

3. Габаритные и присоединительные размеры.



4. Конструкция.



| Поз | Эл.сх. | Обозначение | Наименование |
|-----|--------|----------------|---|
| 1 | QF1 | Terasaki GD 25 | Выключатель автоматический (3 x 10 A) |
| 2 | КТ | Gave | Реле времени программируемое |
| 3 | FU | Hager L 501 | Предохранитель (2 A) |
| 4 | QF2 | ABB S233R C 10 | Выключатель автоматический (3 x 10 A) |
| 5 | KM1 | ABB B7-40-00 | Контактор защиты эл. двигателя (4 x 12 A) |
| 6 | SA1 | C 1720 H | Переключатель |
| 7 | L1 | Eexel WK 2,5/U | Клеммник под рельсу |
| 8 | L2 | Eexel WK 2,5/U | Клеммник под рельсу |
| 9 | L3 | Eexel WK 2,5/U | Клеммник под рельсу |
| 10 | N | Eexel WK 2,5/U | Клеммник под рельсу |
| 11 | X1 | Eexel WK 2,5/U | Клеммник под рельсу |
| 12 | X2 | Eexel WK 2,5/U | Клеммник под рельсу |
| 13 | X3 | Eexel WK 2,5/U | Клеммник под рельсу |
| 14 | | | Шина 18 мест |
| 15 | | | Шина 18 мест |
| 16 | - | ABB 12753 | Распределительный щиток IP65 (1 x 18 м) |
| 17 | | | Концевики (одинарные/двойные) .../... шт. |
| 18 | | | Клемма обжимная 6 шт. |

5. Устройство и работа.

Принципиальная электрическая схема

В состав щита управления входят:

- Автоматический выключатель QF1, предназначенный для отключения цепи управления фильтровальной установкой от сети и защиты от короткого замыкания;


- Автоматический выключатель QF2, предназначенный для отключения двигателя насоса от сети и защиты сети от короткого замыкания;

- Программируемое реле времени КТ, предназначенное для управления работой насоса в автоматическом режиме;

- Плавкий предохранитель FU, предназначенный для защиты электродвигателя таймера;

- Переключатель SA1, предназначенный для отключения насоса фильтровальной установки (положение «0»), ручного включения насоса (положение «М») и включения насоса в автоматическом режиме, по срабатыванию реле времени КТ (положение «А»);

- Контактор защиты эл.двигателя KM1.



- Входные клеммы L1,L2,L3 для подключения к щиту фазного провода от устройства защитного отключения (УЗО);

- Входная клемма N для подключения к щиту нулевого провода от устройства защитного отключения (УЗО);

- Выходные клеммы X1, X2, X3 для подключения к щиту исполнительных устройств.

Монтаж электрических соединений внутри щита выполнен медным изолированным проводом сечением 1,5 кв.мм

6. Меры безопасности.

6.1. При эксплуатации и техническом обслуживании щита управления необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

6.2. Работы по установке и подключению щита управления должны производиться только квалифицированными специалистами.

6.3. Любые подключения к щиту управления и работы по его техническому обслуживанию должны производиться только при отключенном питании самого щита и тех исполнительных механизмов, работой которых он управляет.

7. Монтаж и подготовка к работе.

7.1. При выполнении работ по монтажу и подготовке к работе щита управления соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 6.

7.2. В корпусе щита управления проделать отверстия для гофрированных труб (см. п. 7.4) проводов внешних соединений.


7.3. Установить щит управления на стену технического помещения бассейна вблизи насоса фильтровальной установки. Рекомендуемая высота установки щита от пола – 1300 мм. Следует избегать установки щита под трубопроводами водоснабжения, отопления, канализации и т.п.

7.4. Подготовить и проложить провода для соединения щита управления с источником питания (устройством защитного отключения) и с исполнительными механизмами, управляемыми щитом. Для обеспечения надежности электрических соединений использовать провода с медными многопроволочными жилами. Сечение жил проводов – 1,5 кв.мм. Для защиты от механических повреждений прокладку проводов выполнять в гофрированных трубах ПВХ (ТУ 3464-001-18669258-99).

7.5. Снять со щита лицевую панель, выполнить подсоединение внешних проводов к клеммам щита в соответствии с принципиальной электрической схемой системы водоподготовки бассейна. Установить лицевую панель щита на место.

7.6. Перед запуском системы водоподготовки в работу выполнить настройку щита управления, для чего:

- Установить оба автоматических выключателя в положение «Выключено», переключатель режима работ – в положение «0», выключатель питания реле времени – в положение «Выключено»;
- С помощью отвертки установить на лицевой панели реле времени текущее время;
- Нажимая штырьки на наборном поле реле времени, установить время включения и продолжительность работы насоса фильтровальной установки в режиме фильтрации. Рекомендуемые значения настройки приведены в «Руководстве по эксплуатации системы водоподготовки бассейна»;
- Установить оба автоматических выключателя в положение «Включено», выключатель питания реле времени – в положение «Включено», переключатель режима работ – в положение «А».



8. Техническое обслуживание.

8.1. При выполнении работ по техническому обслуживанию щита управления соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 6.

8.2. Периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев, производить осмотр щита управления. При осмотре проверить:

- Качество крепления щита;
- Отсутствие на щите и его клеммах пыли, грязи, а также посторонних предметов;
- Качество подключения внешних проводов.

8.3. Обнаруженные при осмотре недостатки устранить.
